



**Varangerhalvøya
nasjonalparkstyre**

Postadresse
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Postboks 700
9815 Vadsø

Besøksadresse
Damsveien 1
9800 Vadsø

Kontakt
Sentralbord: +47 78 95 03 00
Direkte: +47 78 95 03 59
sftfpost@statsforvalteren.no
www.nasjonalparkstyre.no/Varangerhalvøya

Andrei Torn

Saksbehandler Geir Østereng

Vår ref. 2021/3484-6 432.2

Deres ref.

Dato 30.06.2021

Dispensasjon fra verneforskrift til å endre trase for utlagt vannledning og for økt dimensjon på ledning - drikkevann til hytte gnr. 19 bnr. 1 fnr. 8 i bekk i Persfjorden - Syltefjorden landskapsvernområde

Det vises til søknad om endret trase og dimensjon for vannledning innen Persfjorden – Syltefjorden landskapsvernområde

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre behandlet søknaden i styremøte 25 juni.

Vedtaket lød:

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre gir dispensasjon fra verneforskriften i Persfjorden – Syltefjorden landskapsvernområde til å hente vann fra bekk til hytte, og endre trase for eksisterende slange og øke dimensjonen til 40mm, som omsøkt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 48 i lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19. juni 2009 nr. 100

Vilkår for tillatelsen

- Motoriserte kjøretøy skal ikke benyttes ved utlegg av ledning
- Gammel ledning på 32 mm skal fjernes ved utlegg av ny
- Dersom vassføring er svært liten i bekken må andre alternative tilganger til vann benyttes
- Dersom ny kunnskap tilsier at omfang av vann som hentes fra bekken fra de ulike hyttene bidrar til at vannføring reduseres vesentlig kan tillatelsen bli trukket tilbake, eller bli endret (inkl. reduksjon av dimensjon på ledning)
- Vannledning skal være stengt når det ikke er behov for vann, om mulig, slik at ikke unødig mye vann føres bort fra bekken i perioder det ikke er folk på hytta.
- Farge på ledning skal være sort som i dag

Nasjonalpark

Varangerhalvøya nasjonalpark / Várnjárgga álbmotmeahcci

Naturreservat

Syltefjorddalen naturreservat / Oarddu luondumeahcci, Ytre syltevik naturreservat, Sandfjordneset Naturreservat

Landskapsvernområde

Persfjorden-Syltefjorden landskapsvernområde / Biezavuona-Oardduvuona suodjemeahcci



Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jmfør forvaltningslovens §§28 og 29. Klagen skal være skriftlig og begrunnet og sendes via nasjonalparkstyret, jmfør forvaltningslovens §32

Med hilsen

Geir Østereng
nasjonalparkforvalter

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift

Kopi til:			
Reinbeitedistrikt 6	v/Ásllat Niillas Sara Smuk,	9840	VARANGERBOTN
	Rasengveien 2		
Vardø kommune	Postboks 292	9951	VARDØ
Statsforvalteren i Troms og	Statens Hus	9800	VADSØ
Finnmark			
Statens naturoppsyn			
Båtsfjord kommune	Hildberggt. 18	9990	BÅTSFJORD
Finnmarkseiendommen	Postboks 133	9811	VADSØ



Saksfremlegg med protokoll

Arkivsaksnr: 2021/3484-5

Saksbehandler: Geir Østereng

Dato: 16.06.2021

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjårgga álbmotmeahccestivra	57/21	25.06.2021

Søknad om endret trase for utlagt vannledning og økt dimensjon på ledning - drikkevatt til hytte gnr. 19 bnr. 1 fnr. 8 fra bekk i Persfjorden - Syltefjorden landskapsvernområde

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjårgga álbmotmeahccestivra - 25.06.2021

Vedtak

Som innstilt med tilføyelse:
farge på ledning skal være sort, slik som i dag.

Enstemmig.

Forvalters innstilling

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre gir dispensasjon fra verneforskriften i Persfjorden – Syltefjorden landskapsvernområde til å hente vann fra bekk til hytte, og endre trase for eksisterende slange og øke dimensjonen til 40mm, som omsøkt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 48 i lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19. juni 2009 nr. 100

Vilkår for tillatelsen

- Motoriserte kjøretøy skal ikke benyttes ved utlegg av ledning
- Gammel ledning på 32 mm skal fjernes ved utlegg av ny
- Dersom vassføring er svært liten i bekken må andre alternative tilganger til vann benyttes
- Dersom ny kunnskap tilsier at omfang av vann som hentes fra bekken fra de ulike hyttene bidrar til at vannføring reduseres vesentlig kan tillatelsen bli trukket tilbake, eller bli endret (inkl. reduksjon av dimensjon på ledning)



- Vannledning skal være stengt når det ikke er behov for vatn, om mulig, slik at ikke unødig mye vatn føres bort fra bekken i perioder det ikke er folk på hytta.

Saksopplysninger

Andrei Torn søker om å endre trase på eksisterende ledning på 32 mm som er strukket fra hytta til en bekk som ligger inni Persfjorden – Syltefjorden landskapsvernområde. Søker ønsker å øke dimensjon til 40 mm og endre trase jfr. kart.

Det nye vannrøret vil være 266 meter. Vannrøret vil gå ca. 136 meter inn i Persfjorden – Syltefjorden landskapsvernområde.

Søker har også søkt tillatelse hos Finnmarkseiendommen og Båtsfjord kommune.



Senternosisjon: 1074725.74, 7895708
Koordinatsystem: EPGG.25000
Utskriftsdato: 28.03.2021

0 10 20 30 40m





Kart 1: Mørkeblå linje angir gammelt vannrør på 32 mm. Lyseblå angir hvordan man vil legge nytt rør på 40 mm.









Bilder fra befaring

Vurdering

Regelverk

Søknaden er behandlet etter forskrift om vern av Persfjorden- og Syltefjorden landskapsvernområde av FOR 2006-12-08-1386 og lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19. juni 2009 nr. 100.

Persfjorden – Syltefjorden landskapsvernområde

Formålet med opprettelsen av Persfjorden-Syltefjorden landskapsvernområde er å ta vare på et egenartet og arktisk preget natur- og kulturlandskap med det biologiske mangfold som kjennetegner landskapet. Området har særegne geologiske formasjoner i steiltstående bergarter, og frodige dalbotner med forekomster av sjeldne plantearter som står i sterk kontrast til de nakne fjellplataene. Den ville og særpregete næringskysten i nord er typisk for Øst-Finnmark, og står i skarp kontrast til det rolige, geologisk sett millioner av år gamle landskapet innover halvøya.



Landskapsvernområdet skal, sammen med Varangerhalvøya nasjonalpark, bidra til å bevare et sammenhengende naturområde som også inneholder mange kulturminner.

Ivaretagelse av naturgrunnlaget er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne nyttes til reindrift.

Vernebestemmelsene

1.1 Inngrep i landskapet

Området skal vernes mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter. Med de unntak som følger av punkt 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som vegbygging, oppføring og ombygging av bygninger og anlegg eller andre varige eller midlertidige innretninger, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving, påfylling av masse, sprenging, boring, bryting av steiner, mineraler og fossiler, fjerning av større steiner og blokker, drenering, annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Opplistingen er ikke uttømmende. Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse.

Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak kan endre landskapets art eller karakter vesentlig.

Basert på formål for vernet og vernebestemmelsene er utlegg av vannledning og henting av vatn fra bekk søknadspliktig. Da det ikke er gitt dispensasjonsadgang for dette må saken behandles jamfør Naturmangfoldlovens § 48.

Av denne bestemmelsen går det frem at dispensasjon bare kan gis dersom tiltaket ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. Av forarbeidene til naturmangfoldloven fremgår at nml. § 48 ikke kan anvendes for å utvide rammen trukket opp i vernevedtaket. Nml. § 48 skal være en sikkerhetsventil for tiltak som ikke kunne forutses eller spesielle/særskilte tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet.

Bestemmelsen åpner for at det kan gis dispensasjon dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. Dette betyr at begge vilkårene må være oppfylt for at Nasjonalparkstyret kan dispensere for omsøkte tiltak.

Det at vilkårene er oppfylt, gir ikke krav på dispensasjon. I avveiningen av om dispensasjon skal gis, må det foretas en skjønnsmessig vurdering.

Det skal også vurderes om en innvilgelse av søknaden kan føre til presedensvirkninger. Det fremgår av naturmangfoldloven (nml.) § 8 at kunnskapsgrunnlaget skal være



oppfylt før myndighetene fatter vedtak i saken. Kunnskapen om de aktuelle områdene er god da området er befart, kunnskap via Naturbase, Artsobservasjoner, forarbeider til vernet m.m.

Forvalter anser dermed kravet til kunnskapsgrunnlag etter nml. § 8 for oppfylt. Føre-var-prinsippet i nml. § 9 tillegges derfor mindre vekt.

Økosystemtilnærming og samlet belastning skal vurderes. Ved befaring så forvalter at det går flere ledninger fra omkringliggende hytter til bekken og vannkilden lenger opp i fjellet i verneområdet. Grunnet snømengdene på stedet fikk man ikke inspisert selve vannkilden. Vannføringen virket rikelig i elva. Dersom man kommer til at ledningene bidrar til å ha vesentlig betydning for vannføringen i bekken vil det kunne virke inn på om man vil gi tillatelse til å hente ut vatn, da en uttørking av bekken vil ha betydning for plante- og dyrelivet lokalt. Gitt vannføring på stedet vurderte man at det er rikelig med vatn og at en økning i slangebredde fra 32 mm til 40 mm neppe vil ha betydning.

Slik hyttene er plassert er dette nærmeste høytliggende bekk som er mulig å hente vatn ifra. Naturmangfoldlovens § 11 er lite aktuell for saken. Naturmangfoldlovens § 12 er ivaretatt ved at ledning ligger løst oppå bakken og inngrepet er reversibelt og har liten innvirkning for øvrig utover det visuelle.

Forvalter mener omsøkte tiltak er begrenset, og at det ikke vil få betydning for verneverdier eller kunne komme i strid med verneformålet. Om ny kunnskap kommer til senere er det mulig å trekke tillatelsen tilbake og eventuelt gå ned i tillatt dimensjon.

Dispensasjon kan til en viss grad føre til presedensvirkning, men virkningene av det er begrenset da det har vært praksis for å legge vannledning for å hente vatn i nærliggende elver, sannsynligvis før vernet ble opprettet. Geografien på stedet gjør at denne bekken er naturlig å hente vatn i fra.

Siden tiltaket er begrenset og hyttene har behov for vatn uten at det ser ut til å påvirke bekkens vassføring av betydning, og utlegg av ledning ikke strider mot verneområdets verneformål innstiller forvalter på at det gis tillatelse jamfør Naturmangfoldlovens § 48.