



STATNETT SF
Postboks 4904 Nydalen
0423 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon
Elisabeth Nesheim-Hauge, 75531606

Dispensasjon - Sommervatnet naturreservat - Statnett fornying av 132 kV kraftledning

Vi viser til tidligere søknad fra dere av 03.04.2020, vårt vedtak av 14.10.2020 og løpende kommunikasjon i saken, samt ny søknad fra dere datert 29.12.2022.

Vedtak

Statnett SF gis dispensasjon fra verneforskriften for Sommervatnet naturreservat for fornying av 132 kV kraftlinje i tråd med konsesjon gitt av NVE 12. mars 2020. Vedtaket gis med hjemmel i naturmangfoldloven § 48.

Dispensasjonen gjelder:

- ✓ fjerning av eksisterende stålmast med tilhørende mastefundamenter ned til 20 cm under marknivå
- ✓ fjerning av eksisterende luftledning og toppliner
- ✓ strekking av ny luftledning og to toppliner
- ✓ påsetting av fugleavvisere på begge topplinene
- ✓ nødvendig ferdsel (i luft og terreng) for å utføre overnevnte arbeid

Vilkår for dispensasjonen:

- Dispensasjonen gjelder fra 01.08.2023 til 15.04.2024 og 01.08.24 til 31. 12.24.
- Arbeidet skal begynne tidligst 1. august, helst etter 15. august.
- Arbeidet begrenses til linjestrekning angitt i søknad.
- Arbeidet skal utføres på en slik måte som skaper minst mulig forstyrrelser for hekkende fugl og annen fauna i området.
- Det skal settes på fugleavvisere på begge topplinene.
- Dispensasjonen gjelder nødvendig antall turer med helikopter i løpet av august og september.
- Ferdsel i terreng begrenses til ferdsel til fots.



- Toppdekket fra etablering av nytt fundament i Myrvatn naturreservat skal brukes for å dekke gropene etter de fjernede fundamentene i Sommervatnet naturreservat.
- MTA-planen skal inneholde risikovurdering av eventuell sprengning av mastefundament, samt aktuelle tiltak.

Generelt

Arbeid i Myrvatn og Sommervatnet naturreservat bør samkjøres og skje på samme tidspunkt for å redusere samlet belastning.

De som skal utføre arbeidet må bli gjort kjent med at området er vernet som naturreservat og de vilkår som følger denne tillatelsen.

Statsforvalteren ønsker å delta på NVE sin sluttbefaring.

Klagerett

Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet. Klagefristen er tre uker etter at dette vedtak er mottatt. Eventuell klage sendes gjennom Statsforvalteren i Nordland.

Bakgrunn

Statnett søkte 3. april 2020 om dispensasjon fra verneforskriften for Sommervatnet naturreservat for gjennomføring av nødvendige tiltak i sammenheng med fornyingen av 132 kV kraftlinje mellom Kvandal og Kanstadbotn. Statsforvalteren ga den 14.10.2020 tillatelse til omsøkte tiltak med frist for utførelse innen 31.12.2022. På grunn av uforutsette forsinkelser i prosessen var det ikke mulig å utføre det omsøkte tiltaket innen fristen. Statnett søker derfor igjen om samme tiltak, men nå med utførelse i 2023.

I reservatet skal eksisterende mast fjernes, og det skal strekkes nye toppliner og luftledning til en ny mast som settes opp i Myrvatn naturreservat i Troms og Finnmark. Det søkes om bruk av helikopter og ferdsel til fots i terreng for å utføre arbeidet og om tillatelse til videre drift og vedlikehold av ledningen.

Masta vil bli revet ved bruk av helikopter for å unngå bakketransport. Masta vil bli felt i retning bort fra elva. Tilhørende massefundamenter vil bli fjernet ned til 20 cm under marknivå og fraktet ut med helikopter. Dette skal hovedsakelig forsøkes å gjøres uten sprengstoff. Toppdekket fra etablering av nytt fundament kan bli brukt for å dekke gropene etter de fjernede fundamentene, og vil bli flyttet ved hjelp av helikopter. Fjerning av eksisterende luftledning og toppliner, og strekking av ny luftledning og to toppliner vil bli gjort med helikopter, spole og vinsj som står utenfor reservatet. Påsetting av fugleavvisere vil bli gjort uten å berøre bakken ved bruk av en linevogn. Ved fornyingen av kraftlinja vil kabelgata bli 2 meter bredere enn det den er i dag.

Arbeidet med masta og kablene planlegges mellom april og september på grunn av restriksjoner på perioder en kan koble fra strømmen på dagens ledning. På grunn av potensialet for uforutsette



forsinkelser søkes det om dispensasjon for 2023 og 2024. Statnett planlegger å samkjøre arbeidet i Myrvatn og Sommervatnet naturreservat. Statsforvalteren i Troms og Finnmark er forvaltningsmyndighet og behandler søknaden for Myrvatn naturreservat. Rivning av gammel mast og liner, og etablering av ny mast samt linestrekking skal starte senest mulig i august for å unngå påvirkning på fuglelivet.

Statnett har vurdert andre løsninger for fornyingen av kraftledningen og kommet frem til at det omsøkte tiltaket er den beste løsningen. De påpeker at uansett valg av løsning, vil det være nødvendig å rive dagens ledning gjennom reservatet.

Begrunnelse

Vi viser til begrunnelse i vårt vedtak av 14.10.2020 om dispensasjon fra verneforskriften for Sommervatnet naturreservat for fornying av 132 kV kraftlinje.

Lovgrunnlag

Sommervatnet naturreservat ble vernet 19. desember 1997. Statsforvalteren i Nordland er forvaltningsmyndighet. Den fullstendige verneforskriften for området er tilgjengelig på www.lovdata.no. Følgende bestemmelser er vedlagt i saken:

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv (§ IV)

For reservatet gjelder at det ikke må iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, nyplanting, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende (§ V pkt 3)

Videre gjelder at motorisert ferdsel til vanns og til lands samt lavtflyging under 300 m er forbudt (§ V pkt 4).

Forvaltningsmyndigheten kan også gjøre unntak dersom det ikke strider mot formålet med vernet og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig (punkt VIII). Det kan også gjøres unntak dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig (naturmangfoldloven § 48, jamfør § 77 annet punktum).

Naturmangfoldloven §§ 8-12 er brukt som retningslinjer for vår vurdering.

Med hilsen

Anne Sofie Bråge Fjeldstad (e.f.)
seksjonsleder

Elisabeth Nesheim-Hauge
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent



Kopi til:

Evenes kommune
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Fjelltjenesten v/Arild Bondestad

Postboks 43
Statens hus

8539
9815

Bogen i Ofoten
VADSØ