



Arkivsaksnummer: 2021/2129-2

Saksbehandler: Carl Severin Bjurstedt

Dato: 11.06.2021

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Dovrefjell nasjonalparkstyre	29/2021	21.06.2021

Drivdalen LVO - installasjon av nødstrømsaggregat ved Høgsnyta og Hestkrubben - Bane NOR

Innstilling fra forvalter

1. Dovrefjell nasjonalparkstyre gir Bane NOR tillatelse til å sette opp fire nødstrømaggregat – et i hver ende av tunellene Høgsnyta og Hestskrubben. Utførelse og plassering skal være som angitt i søknaden.
2. Vedtaket er gjort etter forskrift for Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn landskapsvernområde.

Saksprotokoll i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 21.06.2021

Behandling i møtet

Aud Hove deltok ikke i behandlingen av saken.

Vedtak

Som innstillingen,
- enstemmig.

Dokumenter i saken

Vedlegg:

- 1 Søknad - Drivdalen LVO - installasjon av nødstrømsaggregat ved Høgsnyta og Hestkrubben - Bane NOR

Andre dokumenter i saken

2. Naturmangfoldloven – NML, [kap. II om bærekraft...](#) og [V områdevern...](#)
3. Forskrift for [Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn LVO...](#)
4. [Forvaltningsplan for verneområdene på Dovrefjell...](#)
5. Rundskriv om [forvaltning av verneområder...](#)
6. [Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre...](#)



Saksopplysninger

Bane NOR søker om å få installere fire nødstrømaggregater, et i hver ende av tunellene Høgsnydda og Hestskrubben. Tunellene har installert nødllys inne i tunnelene, men ved frakobling eller strømbrudd er det ingen strømforsyning til nødlysene. Bane NOR ønsker derfor å installere disse aggregatene for å sikre en kontinuerlig strømforsyning og dermed øke sikkerheten i tunnelene.

Nasjonalpark	Dovrefjell-Sunndalsfjella
Naturresevatner	Flåman, Bjørndalen, Søndre Snøfjelltjønn, Mardalen
Landskapsvernområder	Hjerkinn med biotopvern, Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan-Grøvdalen, Jora, Fokstugu
Biotopvernområder	Torbudalen, Sandgovbotn-Mardalsbotn

Nødstrømsaggregatene skal plasseres i en kiosk på utsiden av tunnelene ved siden av eksisterende kiosker og vil være av lik størrelsesorden. Foreslått plassering av kioskene er angitt i kartene vedlagt. Kioskene vil ligge innenfor 15 m fra jernbanesporet. Grunnet ujevnt underlag vil noe grunnarbeid være nødvendig for å skape et horisontalt plan for kioskene.

Grunnet vanskelig atkomst adkomstveier vil skinnegående maskiner bli benyttet for transport til tiltaksområdene. Prosjektet er planlagt gjennomført juli-september 2021.



Kart som viser plassering, detaljkart som viser eksempel på plassering ved tunellåpning (blå firkant), bilde av tilsvarende installasjon.

Hjemmelsgrunnlag

Delegering

Permanente installasjoner skal behandles av styret.

Verneformål – forskrift

Formålet med landskapsvernområdet er å bevare til forsknings-, undervisnings- og rekreasjonsformål natur- og kulturlandskapet, plantelivet og det kulturhistoriske miljø omkring Vårstigen og Kongsvold fjellstue.

Fra vernebestemmelsene i forskriften:

- «5. *Utenom nåværende bebyggelse kan det bare oppføres bygninger tilknyttet jord og skogbruk, forskning og undervisning, turisthytter, jakt- og fiskebuer, naust eller lignende. planer om tiltak som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter, herunder alle former for nybygg og veianlegg, kan ikke settes i verk uten godkjenning av Direktoratet for statens skoger.* [Forskriften er fra 1974. Statens skoger er erstattet av Dovrefjell nasjonalparkstyre.]
7. *Disse bestemmelser er ikke til hinder for trafikk med jernbane og på riksveien (E6) eller arbeider som er nødvendige i forbindelse med drift, vedlikehold og tiltak i tilknytning til disse anlegg. Planer om nye anlegg og utvidelser, herunder grustak og rasteplasser skal forelegges Direktoratet for statens skoger.»*

Forvaltningsplan

Retningslinjene i kapittel 6.9 Tyngre inngrep og anlegg tilsier strenge krav til ivaretagelse av verneformålet.

Naturmangfoldloven

Alle offentlige vedtak skal vurderes etter de miljørettslige reglene i §§ 8-12 jf. § 7.

For tiltak som ikke har hjemmel i verneforskrift åpner § 48 jf. § 77 1. ledd for dispensasjon til tiltak som ikke strider mot verneformålet og ikke påvirker verneverdiene nevneverdig. Begge vilkår må være oppfylt etter en streng vurdering.

Presedens

Det har tidligere vært gitt dispensasjon for vesentlig større anlegg for banedriften atskillig lenger fra banelegmet. Eksempelvis basestasjon for jernbane-GSM, så vidt inne i nasjonalparken nord for Grønbakken.

Vurdering

Tiltakene er etter forvalters vurdering i nedre grenseland for søknadspliktige tiltak. Dette er små anlegg, plassert innenfor områder som er påvirket av jernbanen. De kan ikke sies å påvirke verneverdiene eller å være i motstrid til verneformålet. Skinnegående transport vil bli brukt.

Biologisk mangfold blir ikke påvirket og noen nøyere vurdering etter NML 8-12 er ikke påkrevet.

Forvalter anbefaler å gi tillatelse som omsøkt.

Rett utskrift

Hjerkinn 24.06.2021

Carl S. Bjurstedt
nasjonalparkforvalter